

AUSSCHREIBUNG / November 2019

BV: Indische Botschaft, Tiergartenstraße 17 in 10785 Berlin

Erneuerung und Wartung technischer Anlagen

ALLGEMEIN

Es handelt sich um Erneuerungs-, Reparatur und Wartungsarbeiten an den Lüftungsanlagen in der indischen Botschaft.

Der folgende Ausschreibungstext erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Sämtliche Angaben sind vom Bieter zu überprüfen. Für Aufmaß zeichnet sich allein der Auftragnehmer verantwortlich. Interessierte Firmen sind daher aufgerufen, sich nach Terminabsprache die Anlagen vor Ort anzusehen, um zur Erstellung eines fachgerechten und verlässlichen Angebots Typenbezeichnungen zu überprüfen und Aufmaß zu nehmen.

Gebrauchs-/Bedienungsanleitungen für Neugeräte sind grundsätzlich zweisprachig (Deutsch/Englisch) zu liefern.

Alle angebotenen Neugeräte sind ggfs. auf einem Beiblatt zu beschreiben unter Angabe des Herstellers mit vollständiger Modellbezeichnung und Leistungsmerkmalen.

Der Auftrag wird zum pauschalen Festpreis vergeben.

HINWEIS

Angebote sind im verschlossenen Umschlag **bis zum 18.12.2019** einzureichen. Der Umschlag ist mit folgendem **Sperrvermerk** zu versehen: **„Technische Ausschreibung. Nicht öffnen.“** Angebote sind zu richten an: Indische Botschaft, Verwaltungsleiter, Tiergartenstraße 17, 10785 Berlin.

Nr.	Position	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Baustelle einrichten (sanitäre Einrichtungen, Strom und Wasser stehen der ausführenden Firma vor Ort zur Verfügung).	1		
	Lüftungsanlage 1 Lüftungsanlage 1 - Zentrale Zu- und Abluftanlage AL-KO Therm AT3S-503 mit Erhitzer und Kühler.			
2	Überprüfung, Wartung, Reinigung und Desinfektion nach den dafür vorgesehenen gesetzlichen und sonstigen Richtlinien. Preis inkl. aller Kleinteile und Reinigungsmittel, z.B. Verflüssigerreiniger.	1		
Nr.	Position	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis

3	Taschenfilter ePM1 55%, F7, 592X592X300 liefern und montieren inkl. fachgerechter Entsorgung der alten Filter.		4		
4	Taschenfilter Coarse 60%, G4, 592X592X300 liefern und montieren inkl. fachgerechter Entsorgung der alten Filter.		4		
5	Erneuerung Hygromatik HY3,23EMP. Abbau und fachgerechte Entsorgung des Altgeräts inkl. aller Klemm- und Elektroarbeiten. Lieferung und Einbau des Neugeräts inkl. aller elektrischen und sonstigen Klemmarbeiten. Funktionsprüfung und Inbetriebnahme. Übergabe an den Betreiber in Automatikfunktion.		1		
6	Option: Reparatur des Hygromatik Gerätes.	Einzelpreis Option:	1		
<p>Lüftungsanlage 2 Lüftungsanlage 2 - AL-KO Therm - Abluft aus der Hauptküche. Ventilator ist defekt.</p>					
7	Erneuerung des Dachventilators in geräuscharmer Ausführung. Abluftgerät: Gebhardt genovent RDM 32 4550 4A 16K. Anlieferung des neuen Ventilators zum Aufstellort auf dem Dach (Fahrstuhl vorhanden). Anlage außer Betrieb setzen und gegen Wiedereinschalten sichern. Demontage des defekten Ventilators inkl. aller Elektroarbeiten (z.B. abklemmen und freischalten) und Kleinteile. Abtransport des alten Ventilators und sonstiger Bauteile inkl. fachgerechter Entsorgung. Montage des neuen Ventilators inkl. aller elektrischen und sonstigen Arbeiten. Wiederinbetriebnahme der Anlage mit allen Funktionskontrollen. Übergabe an den Betreiber in Automatikbetrieb.		1		
Nr.	Position		Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
8	Taschenfilter Coarse 80%, ehem. M5, 287X592X360, liefern und montieren inkl.		1		

	Entsorgung der alten Taschenfilter.				
	<p>Lüftungsanlage 3 Zentraler Dachablüfter für die Naßzellen im Botschaftsgebäude, Gebhardt RDM. Eine von zwei Stufen ist defekt.</p>				
9	<p>Erneuerung des Dachventilators in geräuscharmer Ausführung. Abluftgerät: Gebhardt genovent RDM 32.</p> <p>Anlieferung des neuen Ventilators zum Aufstellort auf dem Dach (Fahrstuhl vorhanden). Anlage 3 außer Betrieb setzen und gegen Wiedereinschalten sichern. Demontage des defekten Ventilators inkl. aller Elektroarbeiten (z.B. abklemmen und freischalten) und Kleinteile. Abtransport des alten Ventilators und sonstiger Bauteile inkl. fachgerechter Entsorgung. Montage des neuen Ventilators inkl. aller elektrischen und sonstiger Arbeiten. Wiederinbetriebnahme der Anlage mit allen Funktionskontrollen. Übergabe an den Betreiber in Automatikbetrieb.</p>		1		
10	Option: Reparatur des Ventilators.	Einzelpreis Option:	1		
	<p>Lüftungsanlage 12 Splitanlage im Pförtnerhaus zur Heizung und Kühlung, Panasonic CU-40C52HP. Das Gerät ist z.Zt. kurzgeschlossen und wird nur noch zur Kühlung eingesetzt. Die Heizleistung ist außer Funktion.</p>				
11	<p>Erneuerung des Splitgeräts. Demontage und fachgerechter Entsorgung des Altgeräts inkl. aller elektrischen und sonstigen Arbeiten. Lieferung und Einbau eines neuen Geräts mit Kondensatorventilator-Drehzahlregelung in Wärmepumpenausführung, so dass im Winter auch geheizt werden kann. Installationsarbeiten einschließlich aller elektrischen und sonstigen Anschlussarbeiten. Die Inneneinheit ist als Kassetteneinbaugerät mit niedrigem Schallpegel für die Decke zu installieren und an die vorhandenen Kontroll- und Steuermechanismen anzuschließen. Das Außengerät ist auf Konsolen montiert.</p>		1		

	z.B. Mitsubishi Heavy mit Deckenkassettengerät und Klimagerät mit Verdampfer und Ventilator oder ähnliches.				
12	Option: Reparatur der Splitanlage.	Einzelpreis Option:	1		
13	An- und Abfahrt		Anzahl?		
14	Stundenlohn für unvorhersehbare Arbeiten				
15	Sonstige Kosten				
16	Sonstige Vorschläge oder Anmerkungen des Bieters				
Gesamtsumme netto					
MwSt					
Gesamtsumme brutto					